



पश्चिम मध्य रेल

पत्रांक: पमरे/स्वा/न.या./जल-जांच/02/2026



कार्यालय
मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक

नया यार्ड इटारसी

दिनांक: 26.02.2026

प्रति,

प्रधानाचार्य,

पश्चिम मध्य रेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,

नया यार्ड, इटारसी।

विषय: विद्यालय के पेयजल की जीवाणु संबंधी (Bacteriological) जांच रिपोर्ट के प्रेषण के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यालय द्वारा दिनांक 20.02.2026 को प्रातः 10:00 बजे, आपके विद्यालय परिसर में स्थित पेयजल स्रोत से जल का नमूना (Water Sample) संकलित किया गया था।

उक्त नमूने का परीक्षण H2S Vials (जीवाणु संबंधी) पद्धति के माध्यम से किया गया है। परीक्षण के उपरांत प्राप्त परिणाम संतोषजनक (Satisfactory) पाए गए हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि विद्यालय में उपलब्ध पेयजल मानवीय उपभोग के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं मानक के अनुरूप है।

प्रशासनिक रिकॉर्ड एवं सीबीएसई (CBSE) के अनुपालन हेतु विस्तृत रिपोर्ट निम्नानुसार है:

जल परीक्षण विवरण (Water Analysis Report)

क्रमांक	विवरण (Parameters)	विवरण/परिणाम (Details/Findings)
1.	नमूना संग्रहण का स्थान	रेलवे स्कूल परिसर, नया यार्ड इटारसी
2.	संग्रहण की तिथि एवं समय	20.02.2026 (10:00 AM)
3.	परीक्षण का प्रकार	जीवाणु संबंधी परीक्षण (Bacteriological Test)
4.	परीक्षण विधि	H2S Vials Method
5.	जांच का परिणाम	ऋणात्मक (Negative) / संतोषजनक
6.	अभ्युक्ति (Remarks)	जल पीने योग्य एवं सुरक्षित है।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

धन्यवाद।


मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक
मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, इटारसी
Chief Health Inspector
New Yard ITARSI

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (स्वास्थ्य), भोपाल।
2. चिकित्सा अधीक्षक, उपमंडल रेल चिकित्सालय, नया यार्ड इटारसी।